

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Infos

#### Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

#### Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

---

### Eingang

#### Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

#### Schiebetür

##### Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

#### Windfang

Die Türen sind mindestens 90 cm breit.

Die Türen sind leichtgängig.

Zwischen den Türen befindet sich die nötige Bewegungsfläche von 120 cm.

---

### Anreise

#### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 3 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

#### Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

### Veranstaltungsraum

#### Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

#### Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: **Ja**

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: **Ja**

#### Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: **Ja**

---

## Vorträge

### Übersetzungen:

Wenn Kunden im Vorfeld ihren Bedarf bekanntgeben werden wir Gebärdensprachdolmetsch bereitstellen

---

## WC

### Erreichbarkeit:

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

### Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

**Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.**

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

### Anfahrbarkeit:

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

### Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

**Es existiert eine Notrufeinrichtung!**

---

## Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Webseite in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

### Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:

Die Webseite hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

**!! Die Webseite ist mit der Tastatur bedienbar. [1]: Nein**

**!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.[2]**

Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet. [3]

Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.[4]

Auf der Webseite wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt. [5]

Formulare, die auf der Webseite zur Verfügung gestellt werden, funktionieren nach dem 2-Sinne-Prinzip.

### Dokumente auf der Webseite:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte.

Eigenschaften des Dokuments wurden eingestellt.

Beim Umwandeln in ein PDF-Dokument wurde auf Barrierefreiheit geachtet.

### Multimedia Inhalte:

**!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.: Nein**

### Einfache Sprache:

Auf der Webseite werden Informationen in verständlicher Sprache dargestellt.

---

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

---

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

## Veranstaltungsraum:



## Induktive Höranlage

---

*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage*

**Hinweis:** induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

## Online-Auftritt:



*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte*

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut haben, dieses kann leer sein oder eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.



*Mangel (nicht angekreuzt): Tastaturbedienung*

Die Navigation sollte auch mit Tastaturbedienung möglich sein. Das ist besonders wichtig für Menschen mit motorischen Einschränkungen.

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)